

Garantiskjema for varmekabel



Anleggsinfo:	Eier:
	Adresse:
	Rom:
Installatør info:	Firma: Montør:
	Orgnr:
Innendørs installasjon:	☐ JA Utførelse: Om annet, spesifiser:
Utendørs installasjon:	☐ JA Utførelse: Om annet, spesifiser:
Styring/regulering:	Type: Modell: Om annet, spesifiser:
Beskyttelsestiltak:	Temperaturen i varmeområdet er begrenset til maks. 80° ved: ☐ Planlegging som eier er informert om ☐ Installasjonsveiledning fulgt ☐ Bruk av styring/regulering ☐ Jordfeilbryter med 30mA utløserstrøm installert
Overdekning:	Materiale: Overdekning: Jording:

Varmekabel			
Produkt ¹⁾ :	Antall stk/m:		W C/C (cm) V Ω
Produkt ²⁾ :	Antall stk/m:		W C/C (cm) V Ω
Måleresultater (oppmålt isolasjon skal være >10 MΩ ved min. 500V) Ω =Resistans MΩ=Isolasjonstest			
Før installasjon		Før innstøping/tildekking	
Ω ¹⁾ ²⁾	Ω ¹⁾ ²⁾	Før tilkobling	
Ω ¹⁾ ²⁾	Ω ¹⁾ ²⁾	Ω ¹⁾ ²⁾	
MΩ ¹⁾ ²⁾	MΩ ¹⁾ ²⁾	MΩ ¹⁾ ²⁾	

☐ Eier og/eller bruker er informert	☐ Dokumentasjon er overlevert	☐ Fotodokumentasjon vedlagt
Eier av anlegget er ansvarlig for å overlevere brukerveiledning og dokumentasjon om oppvarmingssystemet til alle brukerne av dette.		
Installatør: Varmesystemet er montert ihht. Cenika AS veiledning, samt gjeldene forskrifter.		
DATO:	NAVN:	FIRMA: